

**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  
**DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**  
**- INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ -**  
**INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SOMEȘ”**  
**AL JUDEȚULUI SATU MARE**



## **MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE**

Printre măsurile de prevenire a incendiilor la gospodăriile populației, trebuie luate în calcul problemele specifice sezonului rece și reducerea efectelor negative generate.

De aceea, nu putem să neglijăm pericolul producerii incendiilor, mai ales la gospodării, majoritatea acestora producându-se din neglijența umană.

Cele mai frecvente cauze de incendiu sunt: coșul de fum defect ori neîntreținut, focul deschis, fumatul în locuri cu pericol de incendiu, jocul copiilor cu focul, jar sau scânteii, scurtcircuit electric, flacără deschisă.

În vederea preîntâmpinării izbucnirii unor evenimente nedorite, se impun a fi respectate următoarele **reguli și măsuri:**

- controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente (ex.: surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum)
- înlăturarea defecțiunilor constatate la instalații și sistemele de încălzire și asigurarea funcționării acestora la parametrii normativi;
- protejarea contra înghețului a componentelor instalațiilor de stingere cu apă;
- asigurarea uneltelor și accesoriilor pentru dezapezirea căilor de acces, de evacuare și de intervenție.

### **Pentru instalații de încălzire centrală:**

- instalațiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul unei clădiri sau în clădiri independente ori alipite acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice;
- coșurile și canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc și la acțiunea corozivă a fumului și gazelor de ardere, acestea vor fi izolate corespunzător față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor sau acoperișurilor

### **Pe timpul exploatării instalațiilor se interzice:**

- depozitarea în încăperea centralei termice a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;
- neechiparea centralei cu aparate de măsură și control a temperaturii, presiunii din cazan și conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranță sau nefuncționarea acestor aparate;
- neizolarea corespunzătoare a coșurilor de evacuare a fumului față de materialele combustibile;
- depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepția combustibilului din rezervorul de consum zilnic, la centralele pe combustibil lichid).

### **Coșurile de fum:**

- coșurile de fum vor fi verificate, curățate și reparate de către personal specializat, cel puțin o dată pe an (înaintea începerii sezonului rece).
- se interzice folosirea improvizațiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu lungime mare și coturi multe, montate pe lângă și pe pereții combustibili, în apropierea materialelor ori altor obiecte de uz casnic.

### **La instalațiile electrice:**

- aparatele electrice, conductoare electrice, prizele și întrerupătoarele cu defecțiuni sunt surse frecvente de incendiu. Pentru remedierea defecțiunilor aparatelor și instalațiilor electrice se apelează la specialiști;

- nu folosiți conductoare sau cabluri electrice defecte sau neizolate corespunzător față de materialele combustibile;
- nu trageți de cablu pentru debransarea unui aparat electric de la sursa de energie. Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu;
- evitați folosirea prizelor multiple, în special a celor de calitate îndoielnică, adeseori suprasolicitate, acestea se supraîncălzesc și există riscul producerii unui incendiu. În cazul unui scurtcircuit, acestea nu se mai pot topi, ducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, creând condiții favorabile declanșării unui incendiu.;

#### **La instalațiile de gaze:**

- verificarea și menținerea în bună stare de funcționare a instalației și a elementelor componente, pentru înlăturarea oricărei posibilități de scurgere a gazelor;
- în cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul, se aerisește încăperea respectivă și se depistează și se înlătură de către personal autorizat defectele care au provocat scaparile de gaze;
- aprinderea și stingerea focului se execută numai de către personal instruit în acest scop, lângă fiecare sobă afișându-se câte o etichetă pe care se menționează, pe lângă ora de aprindere și stingere, următorul text: „Pentru aprinderea și stingerea focului răspunde (numele și prenumele persoanei)“;
- înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în funcțiune, ușa cenușarului se deschide;
- atât la aprinderea, cât și la stingerea focului, gazele se mențin închise și se deschid mai întâi de la robinetul principal, de siguranță, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului ori aparatului;
- se interzice folosirea gazelor în sobele sau în aparatele defecte și a caror etanșitate nu este asigurată;
- depistarea scaparilor de gaze se va face numai cu emulsie de apă și săpun.

#### **La buteliile cu gaze combustibile lichefiate:**

- este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorului și furtunului;
- buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozități, crăpături sau lărgiri la capete;
- buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. Distanța dintre butelie și mașina de aragaz va fi de 1 m, iar față de o sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puțin 2 m;
- este interzis a se folosi buteliile în poziție culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în poziție verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectându-se principiul "gaz pe flacără";
- este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente.

#### **În podurile imobilelor:**

- este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile ori inflamabile în podurile clădirilor;
- nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii;
- este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor etc.; pentru iluminat se vor folosi felinare de vânt în stare bună de funcționare.
- este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coș sau neridicarea zidăriei coșurilor deasupra acoperișului ori lăsarea deschisă a gurilor de curățare.

#### **Educarea copiilor și supravegherea lor pentru a nu provoca incendii:**

- copiii nu trebuie lăsați singuri în încăperi în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi cu petrol pentru iluminat în stare de funcționare;
- copiii nu trebuie lăsați să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete, artificii etc.). Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor.